

Všeobecné podmínky pro napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci

Napojení k odvedení splaškových vod je třeba řešit vybudováním samostatné tlakové kanalizační přípojky PE D 40 při délce do 40 m, nebo PE D 50 při délce nad 40 m s napojením na tlakovou kanalizaci v majetku obce.

Kanalizační přípojka bude provedena dle PD a musí odpovídat ČSN 75 6101, 75 6909, 73 6760, 73 3050 a 73 6005.

Kanalizační přípojka musí být opatřena ventilem a zemní soupravou s jehlancovým nástavcem

Montáž kanalizačního potrubí od napojení na tlakovou kanalizaci pro novou čerpací šachtu (ČŠ), dále montáž a vystrojení ČŠ a veškeré technologie zajistí investor stavby prostřednictvím k tomu oprávněné organizace.

Požaduje se použití ČŠ, včetně kanalizačního potrubí a ovládací skříňky stejné jako u všech již napojených nemovitostí v obci Oldřišov.

Čerpací šachtu tvoří:

- **plastová vodotěsná jímka**
- **kalové čerpadlo EFRU-16-8-GU-Sigma Lutín**
- **kuličkový zpětný ventil**
- **nerezový pojišťovací ventil**
- **uzavírací kulový ventil PPR DN40 varný**
- **ovládací automatika s proudovým G chráničem TLAKAN P4 s manuálním odčerpáváním.**

Čerpací šachta musí být umístěna tak aby byl zabezpečen příjezd pracovníků úřadu z důvodu provádění případných oprav.

Výkopové práce , včetně příslušných povolení zajistí investor stavby.

Po uvedení ČŠ do provozu, bude předána do majetku Obce Oldřišov. V případě, že takto nebude učiněno, nebude v případě poruch obec provádět její opravy.

Jelikož se jedná o oddílnou tlakovou kanalizaci, nesmí být do této odvedeny dešťové vody.

3Do veřejné kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž složení je v souladu s příslušným kanalizačním řádem.

Průběh napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci:

- 1) Vlastník nemovitosti provede montáž kanalizačního potrubí od napojení na tlakovou kanalizaci pro novou čerpací šachtu (ČŠ), montáž a vystrojení ČŠ a veškeré technologie dle všeobecných podmínek (viz výše)
- 2) Před zásypem výkopu kontaktuje sekretariát Obce Oldřišov z důvodu provedení kontroly napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.

- 3) Pověřený technik obce zkontroluje napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, včetně napojení v nemovitosti, pořídí fotodokumentaci a zápis
- 4) Před zásypem musí být přizván odborný geodet k provedení zaměření podružného řádu a ČŠ. Zaměřené hodnoty budou udány v souřadnicích (S-JTSK a BPV).
- 5) Vlastník nemovitosti předloží na sekretariátu obce následující dokumentaci:
 - *dokumentace od technologie, prohlášení o shodě*
 - *výchozí revizní zpráva, protokol o těsnosti ČŠ*
 - *protokol o tlakové zkoušce podružného řádu od hlavního řádu tlak. kanalizace pro ČŠ*
 - *geometrické zaměření podružného řádu a ČŠ v souřadnicích (S-JTSK a BPV) jedno paré v tištěné podobě a na CD*
- 6) Po provedení kontroly bude vlastník nemovitosti vyzván k podpisu Smlouvy odvádění odpadních vod
- 7) Technik obce provede spuštění technologie a zaškolení majitele nemovitosti

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
Starosta obce Oldříšov